

ระหว่างวันที่ 01/04/2565 ถึง 21/04/2565

ผู้พิมพ์ : c25000001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน / ประเภทเรื่อง	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
1	ศูนย์ กทม.1555 / ไฟฟ้า	46826/65	1	(1) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร ภายในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างอนุสาวรีย์ชำรุด จำนวนมากหลายดวง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ พบเห็นและแสงมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เมื่อผ่านไป ยังพบไฟฟ้าดับชำรุดอยู่เหมือนเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	18/04/2565	21/04/2565	21/04/2565	
		*1	21/04/2565	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และไม่โปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	กำลังดำเนินการ	0		
				(2)(1) สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ขอเรียนว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพเมือง และเป็นบริเวณที่มีการชุมนุมทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการชุมนุมทางการเมืองแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เกิดความเสียหายทั้งทางกายภาพและระบบต่างๆ ภายในอนุสาวรีย์ฯ ตลอดเวลาก็มีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณนี้ ความเสียหายดังกล่าวแต่ละครั้งไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมได้ทั้งหมด ที่ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณ การคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีลักษณะเฉพาะ ในกรณี ได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว พบว่ามีความเสียหายและชำรุดตามที่มีการร้องเรียน และได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง งบประมาณโดยวิธีประมูลโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเสนอราคา เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว				