

แบบรายงานการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่ออาคาร..... ถนนโพธิ์ทอง ปาร์ก ๑๑๑ รัชดาภิเษก
ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่..... ๕๐/๒๕๕๙ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙
ผู้ประสานงานกรณีเกิดเพลิงไหม้..... ๑๑๒ สีสัน สีดำ..... โทรศัพท์ ๐๒-๐๕๑๗๘๗๘

- ☒ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย
☒ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
☒ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

๑.๒ สถานที่ตั้ง เลขที่..... ๑๑ซอย..... ถนน เพชรเกษม
แขวง..... รัชดาภิเษก.....เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์ ๐๒-๐๕๑๗๘๗๘

๑.๓ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร..... บริษัท สกลนครเทรดดิ้ง จำกัด.....
สถานที่ติดต่อเลขที่..... ๑๑ซอย..... ถนน เพชรเกษม
แขวง..... รัชดาภิเษก.....เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์ ๐๒-๐๕๑๗๘๗๘

๑.๔ ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

- ☒ คอนกรีตเสริมเหล็ก
☐ เหล็ก (ไม่หุ้มฉนวนกันไฟ)
☐ เหล็ก (หุ้มฉนวนกันไฟ)
☐ เหล็กรูปพรรณหุ้มคอนกรีต

๑.๕ เป็นอาคาร..... ๕๑ชั้น

- ☐ พื้นี่รวม..... ๕๑.๕๕๕ ตารางเมตร
☐ เนื้อพื้นดิน..... ๕๑ชั้น
☐ ใต้ดิน..... -ชั้น

๑.๖ เพื่อใช้สอย..... ห้างค้าปลีก.....

๑.๗ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร.....

๒. ผลการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชั้นละไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	✓		
๒.	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		
	() ระบบจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ	✓		
	() ระบบจับความร้อน (HEAT DETECTOR) หรือ	✓		
	() ระบบที่ใช้มือ (MANUAT PULL STATION) หรือ	✓		
	() กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		
๓.	ป้ายบอกเส้นทางสู่บันไดหนีไฟ	✓		
๔.	ไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องทาง	✓		
๕.	ประตูหนีไฟมีหรือไม่	✓		
๖.	บันไดหนีไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.	✓		
๗.	สิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ		✓	
๘.	มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น	✓		
๙.	ป้ายบอกชั้นในบันไดหนีไฟ	✓		
๑๐.	ทางเดินกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.	✓		
๑๑.	กรณีที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด สามารถเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้หรือไม่		✓	
๑๒.	มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี	✓		
๑๓.	ห้องครัวประกอบด้วย วัสดุทนไฟ	-	-	
๑๔.	ห้องครัวมีระบบป้องกัน มิให้ไฟไหม้ลุกลามออกไป	-	-	
๑๕.	อาคารมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย	-	-	
๑๖.	การระบายคนออกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน.....นาที (ไม่ควรเกิน ๓๐ นาที)			

(ลงชื่อ).....ศัสริ.....เจ้าของอาคาร/ผู้ดูแลอาคาร

(.....)
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(.....)