

แบบรายงานการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่ออาคาร..... จี ๑๐๔ เอ็ม ๑๐๔

ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่..... ลงวันที่.....

ผู้ประสานงานกรณีเกิดเพลิงไหม้..... นาย สุทนต์ วัฒน... โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๗๑-๘๓๙๒

- ☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- ☐ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

๑.๒ สถานที่ตั้ง เลขที่..... ๑๐๒/๔๒..... ซอย..... ถนน..... วนร...

แขวง..... วัดใหม่... เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์.....

๑.๓ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร..... นิติบุคคล

สถานที่ติดต่อเลขที่..... ๑๐๒/๔๒..... ซอย..... ถนน..... วนร...

แขวง..... วัดใหม่... เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๗๑-๘๓๙๒

๑.๔ ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

- ☒ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☐ เหล็ก (ไม่หุ้มฉนวนกันไฟ)
- ☐ เหล็ก (หุ้มฉนวนกันไฟ)
- ☐ เหล็กรูปพรรณหุ้มคอนกรีต

๑.๕ เป็นอาคาร..... ๘..... ชั้น

- ☐ พื้นทั้งหมด..... ตารางเมตร
- ☐ เหนือพื้นดิน..... ๕..... ชั้น
- ☐ ใต้ดิน..... -..... ชั้น

๑.๖ เพื่อใช้สอย..... อาคาร ๖ ชั้น

๑.๗ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร.....

๒. ผลการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีอย่างน้อย ๒ เครื่อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	/		
๒.	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้			
	() ระบบจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ			
	() ระบบจับความร้อน (HEAT DETECTOR) หรือ			
	() ระบบที่ใช้มือ (MANUAL PULL STATION) หรือ	/		
	() กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	/		
๓.	ป้ายบอกเส้นทางสู่บันไดหนีไฟ	/		ไฟไหม้
๔.	ไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องทาง	/		
๕.	ประตูหนีไฟมีหรือไม่	/		เก็บประตูหนีไฟ
๖.	บันไดหนีไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.	/		
๗.	สิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ		/	
๘.	มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น		/	
๙.	ป้ายบอกชั้นในบันไดหนีไฟ	/		
๑๐.	ทางเดินกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.	/		
๑๑.	กรณีที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด สามารถเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้หรือไม่	/		
๑๒.	มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี			
๑๓.	ห้องครัวประกอบด้วย วัสดุทนไฟ			ติดตั้งโคมไฟ
๑๔.	ห้องครัวมีระบบป้องกัน มีให้ไฟไหม้ลุกลามออกไป			
๑๕.	อาคารมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย			
๑๖.	การระบายคนออกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน.....นาที (ไม่ควรเกิน ๓๐ นาที)			

(ลงชื่อ).....
 (.....)
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)