

๑.๗ แผนที่ตั้งเขตแสดงที่ตั้งอาคาร.....

๒. ผลการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายละเอียด                                                                     | ผลการตรวจสอบ |       | หมายเหตุ          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------|
|       |                                                                                | มี           | ไม่มี |                   |
| ๑.    | เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชั้นละไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้     | /            |       |                   |
| ๒.    | อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้                                                       |              |       |                   |
|       | ( ) ระบบจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ                                          |              | /     | 14: นาฬิกาจับควัน |
|       | ( ) ระบบจับความร้อน (HEAT DETECTOR) หรือ                                       |              | /     | ดับเพลิง          |
|       | (✓) ระบบที่ใช้มือ (MANUAL PULL STATION) หรือ                                   | /            |       |                   |
|       | (✓) กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้                                               | /            |       |                   |
| ๓.    | ป้ายบอกเส้นทางสู่บันไดหนีไฟ                                                    | /            |       |                   |
| ๔.    | ไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องทาง                                                         | /            |       | นางสาว ใจไม่ได    |
| ๕.    | ประตูหนีไฟมีหรือไม่                                                            |              | /     |                   |
| ๖.    | บันไดหนีไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.                                          | /            |       |                   |
| ๗.    | สิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ                                           | /            |       |                   |
| ๘.    | มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น                         |              |       |                   |
| ๙.    | ป้ายบอกชั้นในบันไดหนีไฟ                                                        | /            |       |                   |
| ๑๐.   | ทางเดินกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.                                            | /            |       |                   |
| ๑๑.   | กรณีที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด สามารถเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้หรือไม่        |              |       |                   |
| ๑๒.   | มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี                                                   | /            |       |                   |
| ๑๓.   | ห้องครัวประกอบด้วย วัสดุทนไฟ                                                   |              | /     |                   |
| ๑๔.   | ห้องครัวมีระบบป้องกัน มีให้ไฟไหม้ลุกลามออกไป                                   |              | /     |                   |
| ๑๕.   | อาคารมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย                                     |              |       |                   |
| ๑๖.   | การระบายนอกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน.....นาที (ไม่ควรเกิน ๓๐ นาที) |              |       |                   |

(ลงชื่อ).....เจ้าของอาคาร/ผู้ดูแลอาคาร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ