

แบบรายงานการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่ออาคาร..... ๒๑๑๑ อาคาร อินเทอร์เน็ต

ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่..... ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่..... ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

ผู้ประสานงานกรณีเกิดเพลิงไหม้..... นาย ภูวนันท์ งามนโร โทรศัพท์..... ๐๘๖-๐๘๔-๒๗๕๖

☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย

☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

☐ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

๑.๒ สถานที่ตั้ง เลขที่..... ๑๓๑ ซอย..... ถนน..... ๒๔๕๐๖๖

แขวง..... (วัดท่าพระ) เขต..... บางกอกใหญ่ โทรศัพท์.....

๑.๓ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร..... ผิง

สถานที่ติดต่อเลขที่..... ๑๓๑ ซอย..... ถนน..... ๒๔๕๑๐๖๖

แขวง..... (วัดท่าพระ) เขต..... บางกอกใหญ่ โทรศัพท์..... ๐๒-๐๕๒-๘๘๘๕

๑.๔ ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

☒ คอนกรีตเสริมเหล็ก

☐ เหล็ก (ไม่หุ้มฉนวนกันไฟ)

☐ เหล็ก (หุ้มฉนวนกันไฟ)

☐ เหล็กรูปพรรณหุ้มคอนกรีต

๑.๕ เป็นอาคาร..... ๒๒..... ชั้น

☐ พื้นี่รวม..... ตารางเมตร

☒ เนื้อพื้นดิน..... ๕๕..... ชั้น

☐ ใต้ดิน..... ชั้น

๑.๖ เพื่อใช้สอย..... ที่พักอาศัย

๑.๗ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร.....

๒. ผลการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชั้นละไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	✓		
๒.	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		
	() ระบบจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ	✓		
	() ระบบจับความร้อน (HEAT DETECTOR) หรือ	✓		
	() ระบบที่ใช้มือ (MANUAT PULL STATION) หรือ	✓		
	() กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		
๓.	ป้ายบอกเส้นทางสู่บันไดหนีไฟ	✓		
๔.	ไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องทาง	✓		
๕.	ประตูหนีไฟมีหรือไม่	✓		
๖.	บันไดหนีไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.	✓		
๗.	สิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ		✓	
๘.	มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น	✓		
๙.	ป้ายบอกชั้นในบันไดหนีไฟ	✓		
๑๐.	ทางเดินกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.	✓		
๑๑.	กรณีที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด สามารถเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้หรือไม่		✓	
๑๒.	มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี		✓	
๑๓.	ห้องครัวประกอบด้วย วัสดุทนไฟ	-	-	
๑๔.	ห้องครัวมีระบบป้องกัน มีให้ไฟไหม้ลุกลามออกไป	-	-	
๑๕.	อาคารมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย	-	-	
๑๖.	การระบายคนออกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน.....นาที (ไม่ควรเกิน ๓๐ นาที)			

(ลงชื่อ) สุรินทร์ สิมะ เจ้าของอาคาร/ผู้ดูแลอาคาร

(นางสุรินทร์ สิมะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) อรรถ คุ้มทอง กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) อรรถ คุ้มทอง กรรมการ

(.....)