

แบบรายงานการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่ออาคาร..... องค์พระนาง ๑๐๓๑

ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่..... ลงวันที่.....

ผู้ประสานงานกรณีเกิดเพลิงไหม้..... นาย บ.ล.ช. เฉลิม แสง..... โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๐ ๒๕๖๑.....

☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย

☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

☐ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

๑.๒ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๗๘/๑๓๙ ซอย วัดราชโอรส ถนน ๑๕๕๑๑๕๖

แขวง..... วัดท่าพระ..... เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๒๒๔๕

๑.๓ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร..... ผู้ดูแล

สถานที่ติดต่อเลขที่ ๒๗๘/๑๓๙ ซอย วัดราชโอรส ถนน ๑๕๕๑๑๕๖

แขวง..... วัดท่าพระ..... เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๒๒๔๕

๑.๔ ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

☒ คอนกรีตเสริมเหล็ก

☐ เหล็ก (ไม่หุ้มฉนวนกันไฟ)

☐ เหล็ก (หุ้มฉนวนกันไฟ)

☐ เหล็กรูปพรรณหุ้มคอนกรีต

๑.๕ เป็นอาคาร..... ๑..... ชั้น

☐ พื้นทั้งหมด..... ตารางเมตร

☐ เนื้อพื้นดิน..... ๑..... ชั้น

☐ ใต้ดิน..... -..... ชั้น

๑.๖ เพื่อใช้สอย.....

๑.๗ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร.....

๒. ผลการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชั้นละไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	/		
๒.	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	/		
	() ระบบจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ	/		
	() ระบบจับความร้อน (HEAT DETECTOR) หรือ		/	
	() ระบบที่ใช้มือ (MANUAT PULL STATION) หรือ	/		
	() กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	/		
๓.	ป้ายบอกเส้นทางสู่บันไดหนีไฟ	/		9 ชั้น / 10 ชั้น
๔.	ไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องทาง	/		ไม่มีถาวร
๕.	ประตูหนีไฟมีหรือไม่ ประตูตรวจปี ๓๐๐๐	/		มีประตูหนีไฟ
๖.	บันไดหนีไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.	/		
๗.	สิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ		/	
๘.	มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น	/		
๙.	ป้ายบอกชั้นในบันไดหนีไฟ	/		มีป้ายบอกชั้น
๑๐.	ทางเดินกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.	/		
๑๑.	กรณีที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด สามารถเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้หรือไม่			
๑๒.	มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี		/	
๑๓.	ห้องครัวประกอบด้วย วัสดุทนไฟ		/	
๑๔.	ห้องครัวมีระบบป้องกัน มีให้ไฟไหม้ลุกลามออกไป		/	
๑๕.	อาคารมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย			
๑๖.	การระบายนอกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน.....นาทีก่อน (ไม่ควรเกิน ๓๐ นาที)			

(ลงชื่อ).....เจ้าของอาคาร/ผู้ดูแลอาคาร

กบ ๖ กิ่ง ๖/๑๐๐๐

๙-๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(.....)