

แบบรายงานการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่ออาคาร..... ไลบรารี เฮาส์ จรัล

ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่..... ลงวันที่.....

ผู้ประสานงานกรณีเกิดเพลิงไหม้..... K. กัญ..... โทรศัพท์..... ๐๕๕-๑๔๕-๓๒๔/.....

- ☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ☐ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- ☐ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

๑.๒ สถานที่ตั้ง เลขที่..... ๓๙๑..... ซอย..... ถนน..... วนิดาภิรมย์

แขวง..... วัดใหม่..... เขต..... บางกอกใหญ่..... โทรศัพท์.....

๑.๓ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร..... นิพนธ์ ๐๓๐๕๕๑๒๕๖ ไลบรารี เฮาส์ จรัล

สถานที่ติดต่อเลขที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต..... โทรศัพท์.....

๑.๔ ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

- ☒ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☐ เหล็ก (ไม่หุ้มฉนวนกันไฟ)
- ☐ เหล็ก (หุ้มฉนวนกันไฟ)
- ☐ เหล็กรูปพรรณหุ้มคอนกรีต

๑.๕ เป็นอาคาร..... ๕..... ชั้น

- ☐ พื้นทั้งหมด..... ตารางเมตร
- ☒ เนื้อพื้นดิน..... ๘..... ชั้น
- ☐ ใต้ดิน..... -..... ชั้น

๑.๖ เพื่อใช้สอย..... ๐๓๐๕๕๑๒๕๖

๑.๗ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร.....

๒. ผลการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชั้นละไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	/		
๒.	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้			
	() ระบบจับควัน (SMOKE DETECTOR) หรือ	/		
	() ระบบจับความร้อน (HEAT DETECTOR) หรือ			
	() ระบบที่ใช้มือ (MANUAT PULL STATION) หรือ	/		
	() กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	/		
๓.	ป้ายบอกเส้นทางสู่บันไดหนีไฟ	/		ใช้ตัวอักษรสีแดง
๔.	ไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องทาง	/		
๕.	ประตูหนีไฟมีหรือไม่	/		ประตูหนีไฟมีอยู่ทุกชั้น
๖.	บันไดหนีไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.	/		
๗.	สิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ		/	
๘.	มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังเส้นทางหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น	/		
๙.	ป้ายบอกชั้นในบันไดหนีไฟ	/		
๑๐.	ทางเดินกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.	/		
๑๑.	กรณีที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด สามารถเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้หรือไม่			ใช้ลูกกรง
๑๒.	มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี			
๑๓.	ห้องครัวประกอบด้วย วัสดุทนไฟ			ติดตั้งป้ายแสดง
๑๔.	ห้องครัวมีระบบป้องกัน มีไฟฟ้าไหม้ลุกลามออกไป			มีถังดับเพลิง
๑๕.	อาคารมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย		/	
๑๖.	การระบายคนออกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน.....นาที (ไม่ควรเกิน ๓๐ นาที)			

(ลงชื่อ).....เจ้าของอาคาร/ผู้ดูแลอาคาร

(นางสาว นพรัตน์ ขอดกิจ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)