



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.กฟส.อ.หนองฉาง ถึง ผจก.กฟส.อ.หนองฉาง
เลขที่ น.๓ นฉ.(บต.) /๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่นอกเขตเทศบาล
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.หนองฉาง

ผบต.กฟส.หนองฉาง ขอรายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่นอกเขตเทศบาลประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

จำนวนค้ำร้อง ทั้งหมด	ในเขตเทศบาล			นอกเขตเทศบาล		
	จำนวนค้ำร้อง	ระยะเวลาการ ติดตั้งมิเตอร์ไม่ เกิน ๑ วัน	ระยะเวลาการติดตั้ง มิเตอร์ ๓-๕ วัน	จำนวนค้ำร้อง	ระยะเวลาดำเนินการ ติดตั้งมิเตอร์ทั้งหมด ไม่เกิน ๓ วัน	ระยะเวลา ดำเนินการติดตั้ง มิเตอร์เกิน ๓ วัน
29	4	4	0	25	24	1

สาเหตุ จากการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่นอกเขตเทศบาล พบว่ามีระยะเวลาการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ๓-๕ วัน เกิดจากผู้ที่ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบสายดินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

การแก้ไขป้องกัน ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าตลอดจนผู้รับเหมาภายนอกทราบถึงมาตรฐานการติดตั้งสายดินต่อไป

ทั้งนี้ ผบต.กฟส.อ.หนองฉาง ขอนำรายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่นอกเขตเทศบาล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ และแบบฟอร์มสรุปผลการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ขึ้นระบบ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืนด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป

(นายวณิช ข้างัญญุกิจ)
ผบ.บต.กฟส.อ.นฉ.

ผจก. กฟส. นฉ.,
ผอ. กฟส.นฉ.
- ดิเรก หนองฉาง
26/1/2566
(นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม)

ผจก.กฟส.หนองฉาง

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๓๑๑๕๔ โทรสาร ๐๕๖-๕๓๑๕๑๐

วันที่ : 10.02.2023
เวลา : 15:35:16
หน้า : 2

[illegible]