

ด่วนมาก

ที่ นร (กวพ) 1305/10466

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๑๕ พฤศจิกายน 2542

เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนมาก ที่ กษ 0606/32029 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์แจ้งว่า กรมฯ ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารฝึกอบรมหอดักและห้องอาหาร (ขนาด 100 คน) จำนวน 1 หลัง ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 10,000,000 บาท จังหวัดขอนแก่นได้ลงนามในสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นวัสดุก่อสร้าง ปรากฏว่าในงวดที่ 1 ของสัญญาได้ระบุให้ใช้เสาเข็มยาว 21 เมตร แต่ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มโดยใช้ขนาดความยาวเพียง 7 เมตร โดยถือตามผลการทดสอบดินของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดขอนแก่นว่าสามารถใช้ได้ แต่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ว่าถูกต้องตามสัญญา และกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายค่างานงวดแรก กรมปศุสัตว์จึงขออนุมัติให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 1 โดยไม่ถือเป็นความผิด เนื่องจากไม่ทราบผลการทดสอบดินจากวิศวกรจังหวัดฯ และขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยเสนออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังจากมีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไปก่อนแล้ว โดยขอเปลี่ยนความยาวเสาเข็มจาก 21 เมตร เหลือ 7 เมตร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73 (1) ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปราคการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ได้รับรายงานของผู้ควบคุมงานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจสอบ
รายงานของผู้ควบคุมงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด ถ้าเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ข้อ 72 (1) และ (4) และหาก
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
ส่วนราชการก็อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบฯ
ข้อ 136 ซึ่งถ้าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะก็จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ซึ่งรับผิดชอบก่อนที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจรับมอบงานด้วย

สำหรับกรณีของกรมปศุสัตว์ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ในงานงวดที่ 1 ได้กำหนดรายละเอียดของขนาดเสาเข็ม เป็นเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30×0.30 ยาว 21 เมตร แต่ผู้รับจ้างดองเสาเข็มโดยใช้ขนาดความยาวเพียง 7 เมตร
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจนถึงงานงวดสุดท้ายไว้โดยที่ยังไม่ได้มีการ
แก้ไขสัญญา จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น


อย่างไรก็ดี โดยที่เรื่องนี้กรมปศุสัตว์ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเสาเข็ม จากความยาว 21 เมตร เป็น 7 เมตร ซึ่งสำนัก-
งบประมาณได้อนุมัติให้กรมฯ เปลี่ยนแปลงได้ ประกอบกับกรณีนี้วิศวกรผู้ออกแบบได้ทำการ
ตรวจสอบเสาเข็มแล้วเห็นว่า เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเพื่อ
ให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้รับจ้างโดยหักลดวงเงินค่าเสาเข็มลง
ตามส่วนได้ นอกจากนี้ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมให้หักเงินค่าเสาเข็มในส่วนที่ขาดได้
ดังนั้น จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ 12 (2) อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบฯ ข้อ 136 ให้กรมฯ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหลังจากมีการส่งมอบงาน
และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วได้ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

อนึ่ง โดยที่กรมปศุสัตว์ได้ขออนุมัติให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับ
งานจ้างงวดที่ 1 โดยไม่ถือเป็นความผิดด้วยนั้น กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กวพ. ไม่มีอำนาจ

ที่จะพิจารณาขงวันในเรื่องของความผิดซึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบฯ ได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรขอให้กรมฯ พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดด้วยว่า ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบงานเสาเข็มของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเงื่อนไขในสัญญาจ้างไม่ชัดเจน หรือเป็นเพราะความบกพร่องในการพิจารณาตรวจสอบงานจ้าง เพื่อประกอบการดำเนินการในส่วนนี้ และในโอกาสต่อไป ขอให้กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดปัญหานานองเดียวกันนี้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896