


เอกสารแนบท้าย
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชั้นดีไซน์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	<p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชั้นดีไซน์ (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียูแบบแยกส่วน (๒) ราคาน้ำที่กำหนดเป็นราคาน้ำรวมค่าติดตั้ง (๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประทัยด้วยไฟฟ้าเบอร์ ๕ (๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน (๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน - ชนิดติดผนัง (๖) มีความสามารถหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประยุคพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประยุคพลังงานได้ดีกว่า 	๓๐ ชุด	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายทรงยุทธ แก้ววงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายกัมปนาท เลื่อนแป้น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายศุภชัย หนูคล้าย)

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๙) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ในห้องติดตั้งเบรกเกอร์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ แอมป์ ๑ ตัว สวิตซ์ ๑ ตัว และติดตั้งแผงควบคุมสวิทช์แวร์ จากแผงควบคุมไปยังเครื่องปรับอากาศสายไฟขนาด ๕ sq.mm. ความยาวไม่เกิน ๔๕ เมตร และต้องมีสายกราวด์ให้เรียบร้อย เบรกเกอร์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ แอมป์ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร สายไฟจากสวิทช์คอนโทรลระบบแวร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ sq.mm. ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๙) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ๑๐) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทรงยุทธ แก้ววงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกัมปนาท เลื่อนแป้น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภชัย หนูคล้าย)

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๒.	<p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชั้นวาง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีที่ yü มีร่ายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีที่ yü แบบแยกส่วน (๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคากิริรวมค่าติดตั้ง (๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ yü ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประยัดคไฟฟ้าเบอร์ ๕ (๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน (๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถตักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้น หรือชั้นวาง - ชนิดติดผนัง (๖) มีความสามารถห่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประยัดดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีที่ yü เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีที่ yü ไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีที่ yü หารด้วยจำนวนวัตต์ (บีที่ yü ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประยัดพลังงานได้ดีกว่า 	๖ ชุด	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทรงยุทธ แก้ววงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกมปนาท เลื่อนแป้น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภชัย หนูคล้าย)

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๙)	การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
	- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ในห้องติดตั้งเบรกเกอร์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์ ๑ ตัว สวิตซ์ ๑ ตัว และติดตั้งแผงควบคุมสวิทช์แอร์จากแผงควบคุมไปยังเครื่องปรับอากาศสายไฟขนาด ๔ sq.mm. ความยาวไม่เกิน ๔๕ เมตร และต้องมีสายกราวด์ให้เรียบร้อย เบรกเกอร์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์ ห้องดองแดงไปกลับทั้มฉนวนยาว ๕ เมตร สายไฟจากสวิทช์คอนโทรลระบบแอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ sq.mm. ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร		
๑๐)	หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายทรงยุทธ แก้วนาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกัมปนาท เลื่อนแป้น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศุภชัย หนูคล้าย)

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๓๐ ชุด และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๖ ชุด สำหรับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๓๒๑,๒๐๐ บาท

ราคากลาง/หน่วย (ถ้ามี) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทีyu ราคา ๓๖,๐๐๐.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทีyu ราคา ๔๐,๒๐๐ บาท ตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทรงยุทธ แก้วนา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกัมปนาท เลื่อนแป้น)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย หนูคล้าย)